




ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел, Област Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил в Община Котел въпрос по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел, Област Сливен”, открита с Решение № РД 13-502/ 29.11.2016 г. на Кмета на Община Котел, на основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1:

В тръжната документация липсва проект по част Ел и липсват обяснителни записки към останалите части от проекта.

Отговор № 1:

Представяме проекта по част Електро и обяснителните записки, чрез публикуване на същите в ел.преписка на обществената поръчка като файл с име „Чертежи 2”.

Въпрос № 2:

В конструктивния проект са приложени детайли на два типа подпорни стени, а в КС има сметка само за една подпорна стена. Моля Възложителя да уточни кое да се вземе предвид при изпълнението

Отговор № 2:

Ще се изпълнява подпорната стена със заложените видове и количества по количествена сметка.

Въпрос № 3:

В КС липсват количества за канализация на преливни и дъждовни води, а в проекта е приложен надлъжен профил. Моля Възложителя да уточни дали ще се изпълнява приложения надлъжен профил

Отговор № 3:

В Ситуацията на обекта е видно, че проектираната канализация за преливни и дъждовни води на площадката на ПСПВ Котел и заустена в реката, е за отвеждане на води, които са от преливане или от изпускане от двата водни обема за чисти води /Напорен и Черпателен резервоар/ и от Филтъра, чрез Сграда за ТОВ и Калово поле.

Надлъжният профил на канализацията е точно за тези води и ако не се изпълни, няма как те да се отвеждат до заустването в реката.

Всички необходими видове и количества СМР за тази канализация са предвидени в предоставената количествена сметка по обр.№8-1 и са в съответствие с проекта за Подобект: Сгради и съоръжения, част Технологична.

Въпрос № 4:

Съгласно т.5 от Техническата спецификация, предвидената по проекта автоматизация включва измерване на мътност, дебит, рН, ниво, налягане и остатъчен хлор на определени места в станцията. Освен това и съгласно т.11., Електрическа инсталация (Приложение № 7) изрично е записано че тя включва и КИП и А. Независимо от това, в достъпната на общинската интернет-страница проектна

документация няма съответна количествена сметка. Разбираемо, без нея не може да бъде изготвена правилна оферта.

Кога ще публикувате останалите части от проекта и на първо място – КИП и А?

Отговор № 4:

Виж отговора на въпрос 1.

Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията за участие.

КОСТА КАРАНАШЕВ /п.п./*

Кмет на Община Котел

*заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД