




ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили в Община Котел въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен”, открита с Решение № РД 13-218/ 20.06.2018 г. на Кмета на Община Котел, на основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос № 3:**

Моля, да посочите кой тип ограда е верният, тъй като в КСС-то е посочен тип N2W5, като и в чертеж по част Пътна – Типови профили е същия тип, а в чертеж от част Конструктивна – Разрез 1-1, типа на оградата е H1W5.

**Отговор № 3:**

Оградата в проекта по част Конструктивна е записана коректно. Верният тип на оградата е H1W5 и точно този тип ограда следва да се оферира в количествено-стойностната сметка. Позиция № 30 от КСС, обр.8 следва да се чете „Доставка и монтаж на огради H1W5”. В предвид горното прилагаме в ел.досие на обществената поръчка в Профила на купувача нова КСС, образец № 8, в която е нанесена посочената корекция и която КСС следва да се използва при изготвяне на оферта.

**Въпрос № 4:**

Моля, Възложителят да посочи какъв е точния тип на ламелата, тъй като в чертеж от част Пътна–Типови профили и в чертеж от част Конструктивна – Разрез 1-1, местоположението и геометрията на ламелата се различават.

**Отговор № 4:**

Да се чете проекта по част Конструктивна.

Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията за участие.

КОСТА КАРАНАШЕВ Заличена информация на осн. чл.42, ал.5  
Кмет на Община Котел от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД.